T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

ADANA HALK SAGLIGI LABORATUARI

Sayi : **Konu** : **SU ANALİZİ** **Tarih** : **21.09.2017**

Protokol No : **2594069** **Numune Kodu** : **71294** **Sayfa No:** **1/1**

Numunenin Geliş Sebebi	MİNERALLİ KONTROL+OZON+BROMAT+BROMOFORM
Numuneyi Gönderen Kisi / Kurum / Kurulus	ADANA HALK SAGLIGI MUDURLUGU
Ilgi Yazi Tarih ve Sayisi	
Numunenin Alindigi Adres - Yer ve Tarih	Alpu Köyü Mevkii Pozantı/ADANA - 1 L'lik dolum hattı - 14.09.2017
Numunenin Sahibi	DANONE HAYAT İÇECEK VE GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
Numunenin Adi - Cinsi - Markasi / Üretici Firma Adi	DOĞAL MİNERALLİ SU - HAYAT
Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi - Miktari	18X1L=18LPet Şişe
Numunenin Üretim Tarihi ve Son Kullanma Tarihi	14.09.2017 /
Numune Parti - Seri No	P2B / 11:34
Tutanak / Sözlesme Tarih ve No - Mühür Durumu	MÜHÜRLÜ
Makbuz / Dekont Tarih ve No	
Numunenin Laboratuvara Gelis Tarihi ve Saati	14.09.2017 00:00
Numunenin Durumu	ANALIZE UYGUN
Analiz Baslama ve Bitis Tarihi	14.09.2017 - 21.09.2017

KİMYASAL PARAMETRELER	Birim	Metod-Cihaz	Tayin Limiti	Analiz Tarih	Mevzuat Limiti	Analiz Sonuç
Bromat	µg/L			14.09.2017	3	1
Bromoform	µg/L	EPA 8260B		14.09.2017	1	0,5

MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER	Birim	Metod-Cihaz	Tayin Limiti	Analiz Tarih	Mevzuat Limiti	Analiz Sonuç
Escherichia Coli	sayi/250ml	TS EN ISO 9308-1		14.09.2017	0	0
Fekal Stereptekok	sayi/250ml	TS EN ISO 7899-2		14.09.2017	0	0
Koliform bakteri	sayi/250ml	TS EN ISO 9308-1		14.09.2017	0	0
Koloni sayisi (siselenmis 22 oC de 72 saatte)	sayi/1000ml	TS EN ISO 6222		14.09.2017	100	0
Koloni sayisi (siselenmis 37 oC de 24 saatte)	sayi/ml	TS EN ISO 6222		14.09.2017	20	0
Parazitler	sayı/5L	TS 9130		14.09.2017	0	0
Patojen Mikroorganizmalar	sayi/100 ml	TS ISO 6340		14.09.2017	0	UYGUN
Pseudomonos Aeruginosa	sayi/250ml	TS EN ISO 16266		14.09.2017	0	0
Sulfit Redükleyen Sporlu Anaeroplar	sayi/50ml	TS 8020		14.09.2017	0	0

Değerlendirme	Yukaridaki analiz sonuçlarina göre su numunesi ilgili yönetmelige uygundur.

Açıklamalar :

- Numune tarafimizca alinmamis olup, ADANA HALK SAGLIGI LABORATUARI Numune Kabul Kriterleri Talimati'na uygun olarak kabul edilmistir.

- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarida belirtilen numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek basina veya ayri ayri kullanilamaz ve ADANA HALK SAGLIGI LABORATUARI izni olmadan çogaltilamaz. Imzasiz raporlar geçersizdir.

Analizi Yapanlar